

IBP Fraunhofer Institut Bauphysik
Stuttgart, 09.06.2016
Prüfbericht Nr. P5-156/2016
Wärmedurchgangskoeffizient



geprüft, DIN EN ISO 12567-1:2010-12 (Heizkastenverfahren)

Wellhöfer Bodentreppe

(Ausführung mit Zusatzausstattung WärmeSchutz 3D)

Wärmedurchgangskoeffizient

U-Wert; $W/(m^2K)$

= 0,80

- > **Bauteilgeprüfter Dämmwert** für die komplette Bodentreppe
- > **Deutlich besser** als die Anforderungen der EnEV an Fenster ($U_{\leq 1,3}$)